

# טבלת עזר למנהל עבודה איתור גורמי סיכון באתר בנייה

(לשימוש חוזר השתמש בטוש מחיק)

תאריך הבדיקה:

סמן x ליד כל ליקוי שנמצא.



לפרטים נוספים ניתן לפנות  
למרכז המידע של  
המוסד לבטיחות ולגיהות  
טל': 03-5266455

מס'	הנושא	סימון	הפעולה
1	התארגנות באתר הבניה		מינוי מנהל עבודה מוסמך לאתר, הצגת שלט/פרטי מנהל עבודה /חברה מבצעת.
			ניהול ורישום פנקס כללי.
			ניהול פנקס הדרכה.
			ביצוע הדרכה בסיסית, בשפה מובנת, לעובדים וקבלני משנה על הסיכונים באתר.
			ביצוע הדרכה לעבודה בגובה ושימוש ברמתות וציוד מיגון אישי ייעודי.
			שילוט אזהרה מפני מפגעים.
			הוצאת פסולת וסילוקה.
			גידור אתר - כללי ולצורך הפרדת חצרים.
			התאמת תכנית ארגון הבטיחות לפעילות הנוכחית באתר הבנייה.
2	רווחת העובדים ובטיחותם		מחסה מפני פגעי מזג האוויר.
			ציוד עזרה ראשונה מלא ותקין.
			מקום מנוחה ואכילה ראוי.
			לבוש העובדים מתאים למניעת חשיפה לשמש.
			ציוד וביגוד מגן אישיים.
3	חפירות		יציבות הדפנות.
			בטיחות המעברים מעל וליד החפירה.
			בטיחות העלייה מהחפירה והירידה אליה.
			גידור, שילוט ותאורה.
4	משטחי עבודה ומדרכות מעבר		מעברים יציבים, רחבים ומגודרים.
			מכשולים במעברים, חוטי קשירה, ערימות של חומרים ופסולת.
5	פיגומים		ביסוס, יציבות, עיגון למבנה, תקינות.
			סולמות לעלייה ולירידה מהפיגומים.
			פגמים, בלאי, בליטות, מסמרים.
			בדיקת תקינות פיגומים.
			עבודה בגובה ללא פיגום.
			גידור תקין של משטחי העבודה.
			פיגומים ממוכנים - רישום הדגם ובדיקתו.
			תקינות פיגומים עצמאיים.
			ביסוס, יציבות וקשיחות מערכת התמיכה (כגון - רגליים, מגדלים).
			תכנון ע"י מהנדסים מוסמכים.
6	טפסות		בדיקת תקינות וחוזק.
			וידוא שימוש נכון.
7	סולמות		גידור ו/או כיסוי פתחים.
			ניקיון, תאורה ותקינות חדרי מדרגות, מעברים ומקלטים.
8	פתחים בקירות, ברצפות ובחדרי מדרגות		תקינות ושלמות כלים ידניים.
			תקינות ושלמות כלים חשמליים: בידוד כפול, כבלים.
9	כלי עבודה מטלטלים		דיסקים לחיתוך: התאמה לסוג העבודה וקיום התקן מגן.
			מיגון לבטח של חלקים מסוכנים במכונה.
10	מכונות		בדיקה ויזואלית של תקינות אספקת האנרגיה - כבלים, שקעים ותקעים
			אי הימצאות קווי חשמל בקרבת פיגומים, עגורנים, ציוד מכני הנדסי.
11	חשמל		בדיקה ויזואלית של תוואי ותקינות כבלי חשמל באתר.
			בדיקת תקינות לוחות חשמל זמניים ומטלטלים ע"י חשמלאי עם רישיון מתאים.
			בדיקה ותיעוד של ממסרי הפחת אחת לשבוע.
			אספקת חשמל וקיום הארקה לעגורן הצריח ע"י חשמלאי עם רישיון מתאים.
			בדיקת רציפות ההארקה ע"י חשמלאי בודק.
			בדיקות ע"י בודק מוסמך והימצאות תסקירים.
			תקינות ומעקב אחר תיקון ליקויים כתוצאה משינויים ואיתור תקלות.
12	עגורנים, מכונות ואביזרי הרמה		וידוא כי מפעילי העגורנים מוסמכים ובעלי רישיונות בתוקף.
			קיום אתרים ועניינים בעלי הסמכה וריענון בתוקף.
			וידוא שימוש בכלים תקינים.
13	תנועת כלי תחבורה ושינוע		וידוא קיום רישיונות מתאימים למפעילים.
			הימצאות שילוט מתאים לתנועה והכוונה.